

Document met uitwendige invloedsfactoren

Boek 1 – 9.1.6 ; Boek 2 – 9.1.5 ; Boek 3 – 9.1.5

Adres van de installatie :

.....

.....

Opstellingsdatum :

Behorend bij plannen en/of schema's met de nummers :

.....

Behorend bij controleverslag met nummer :

() Er werden geen bijzondere invloedsfactoren gemeld

AA4-5-8; AD1; AE1; AF1; AG1; AH1; AK1; AL1; AM1; AN1; BA1; BB1; BC1-2-3; BD1; BE1; CA1; CB1

() De hierna vermelde, in tabelvorm, bijzondere invloedsfactoren zijn aanwezig :

<i>Plaats</i>	<i>AA</i>	<i>AD</i>	<i>AE</i>	<i>AF</i>	<i>AG</i>	<i>AH</i>	<i>AK</i>	<i>AL</i>	<i>AM</i>	<i>AN</i>	<i>BA</i>	<i>BB</i>	<i>BC</i>	<i>BD</i>	<i>BE</i>	<i>CA</i>	<i>CB</i>

Evacuatiewegen/Moeilijk te evacueren ruimten Boek 1/2/3 – 4.3.3.7

() Er zijn geen evacuatiewegen of moeilijk te evacueren ruimten aanwezig.

() Referentie document(en):

Veiligheidsinstallaties Boek 1 – 5.5 ; Boek 3 – 5.6

() Er zijn geen veiligheidsinstallaties aanwezig.

() Referentie document(en):

Kritische installaties Boek 1 – 5.6 ; Boek 3 – 5.7

() Er zijn geen kritische installaties aanwezig.

() Referentie document(en):

Publiek toegankelijke ruimten Boek 1 – 9.1.6 ; Boek 2 – 9.1.5 ; Boek 3 – 9.1.5

() Er zijn geen publiek toegankelijke ruimten aanwezig.

() Benoeming van ruimten:

<i>Exploitant of zijn vertegenwoordiger</i>		<i>Vertegenwoordiger van het Erkend Organisme</i>	
Datum		Datum	
Naam		Naam	
Handtekening		Handtekening	

Verklaring van uitwendige invloedsfactoren

Uitwendige invloeden van de categorie A (omgeving)

AA	Temperatuur	AE	Vaste lichamen	AH	Trillingen
AA1	-60°C tot +5°C	AE1	Grote afmetingen	AH1	zwak
AA2	-40°C tot +5°C	AE2	Klein (2,5 mm)	AH2	matig
AA3	-25°C tot +5°C	AE3	zeer klein (1 mm)	AH3	belangrijk
AA4	-5°C tot +40°C	AE4	stof	AK	Flora
AA5	+5°C tot +40°C	AF	Corrosie	AK1	te verwaarlozen
AA6	+5°C tot +60°C	AF1	te verwaarlozen	AK2	ogelijk risico
AA7	-15°C tot +25°C	AF2	atmosferisch	AL	Fauna
AA8	+5°C tot +30°C	AF3	afwisselend en toevallig	AL1	te verwaarlozen
AD	Water	AF4	bestendig	AL2	mogelijk risico
AD1	te verwaarlozen	AG	Schokken	AM	Elektromagnetisch, elektrostatisch, ioniserend
AD2	tijdelijk vochtig	AG1	zwak	AM1	afwezig
AD3	vochtig	AG2	matig	AM2	zwerfstromen
AD4	nat	AG3	sterk	AM3	elektromagnetische invloeden
AD5	besproeid			AM4	ioniserende invloeden
AD6	inwerking watermassa's			AM5	elektrostatische invloeden
AD7	overstroomd			AM6	geïnduceerde stromen
AD8	ondergedompeld			AN	Zonnestrallen
				AN1	Te verwaarlozen
				AN2	zonnestrallen

Uitwendige invloeden van de categorie B (gebruik)

BA	Bekwaamheid	BC	Contacten met aardpotentiala	BE	Materialen
BA1	normaal	BC1	geen	BE1	Te verwaarlozen
BA2	Kinderen	BC2	weinig	BE2	brandgevaar
BA3	Gehandicapten	BC3	veel	BE3	ontploffingsgevaar
BA4	Gewaarschuwden	BC4	voortdurend	BE4	gevaar voor bezoedeling
BA5	Vakbekwamen	BD	Evacuatie		
BB	Weerstand menselijk lichaam	BD1	normaal		
BB1	Droge huid	BD2	lang		
BB2	Natte huid	BD3	overbezet		
BB3	Ondergedompeld in water	BD4	lang en overbezet		

Uitwendige invloeden van de categorie C (constructie)

CA	Constructie	CB	Structuur	CB3	bewegende constructie
CA1	niet-brandbaar	CB1	te verwaarlozen	CB4	instabiel / buigzaam
CA2	brandbaar	CB2	verspreiding van brand		

Publiek toegankelijke ruimte: een ruimte die, zonder voorafgaande toestemming, voor iedereen toegankelijk is, ongeacht of de toegang permanent of tijdelijk is, dan wel aan voorwaarden gekoppeld wordt.